

О ситуации в дошкольном образовательном учреждении «Звездочка» г.Балашова

На основании информации об отключении электроэнергии в детском саду «Звездочка» г.Балашова Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области оперативно 31.10.2018 года, проведена внеплановая проверка по соблюдению требований санитарного законодательства на указанном объекте. В результате установлено, что отключение электроэнергии в МДОУ «Звездочка» г.Балашова произведено 30.10.2018 года в 17 часов. О сложившейся ситуации родители воспитанников детского сада оповещены по телефону.

На момент обследования 31.10.2018 года в 15.20 часов подача электроэнергии возобновлена. Системы водоснабжения, канализования, отопления в рабочем состоянии. Нарушений микроклимата в помещениях детского сада не выявлено: температура воздуха в 22-23⁰С. Водно-питьевой режим организован во всех группах. Приготовление завтрака и обеда по скорректированному меню осуществлялось в МДОУ «Росинка», расположенного на расстоянии 300 метров от МДОУ «Звездочка».

В рамках проверки на лабораторные исследования отобраны пробы готового питания, питьевой воды и смывы.

С 1 ноября работа дошкольного учреждения осуществляется в штатном режиме.

Ситуация находится на контроле Управления.

Отдел надзора по гигиене детей и подростков.